



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

CÂMARA MUNICIPAL
Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano das Zonas de Abastecimento do Concelho

Em conformidade com o Decreto Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, o Município de Santiago do Cacém procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública através da realização de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).

Edital nº: 42

1º Trimestre de 2017

01-01-2017 a 31-03-2017

Zona de Abastecimento de: São Francisco da Serra

Controlo de Rotina 1

Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico-VP ¹	N.º Análises PCQA		% de Análises Realizadas	Valores Determinados		N.º Análises Sup. ao VP	% Análises que cumprem o VP
			Agendadas	Realizadas		Máximo	Mínimo		
Escherichia coli (E.coli)	N/100 mL	0	3	3	100	0	0	0	100%
Bactérias Coliformes	N/100 mL	0	3	3	100	0	0	0	100%
Cloro residual livre	mg/L Cl ₂	0,2-0,6 ^{h)}	3	3	100	0,49	0,13	0	-

Controlo de Rotina 2

Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico-VP ¹	N.º Análises PCQA		% de Análises Realizadas	Valores Determinados		N.º Análises Sup. ao VP	% Análises que cumprem o VP
			Agendadas	Realizadas		Máximo	Mínimo		
Azoto Amónia	mg/L NH ₄	0,50	1	1	100	< 0,039 (LQ)	< 0,039 (LQ)	0	100%
N.º de colónias a 22 °C	N/mL	sem alteração anormal	1	1	100	0	0	0	100%
N.º de colónias a 36 °C	N/mL	sem alteração anormal	1	1	100	2	2	0	100%
Condutividade	µS/cm a 20°C	2500	1	1	100	590	590	0	100%
Cor	mg/L PtCo	20	1	1	100	< 5 (LQ)	< 5 (LQ)	0	100%
pH	Unidades pH	≥ 6,5 ≤ 9,0	1	1	100	7,4 (19,4 °C)	7,4 (19,4 °C)	0	100%
Manganês	µg/L Mn	50	1	1	100	< 15 (LQ)	< 15 (LQ)	0	100%
Nitratos ^g	mg/L NO ₃	50	1	1	100	< 0,8	< 0,8	0	100%
Oxidabilidade	mg/L O ₂	5	1	1	100	< 1,0 (LQ)	< 1,0 (LQ)	0	100%
Cheiro ^a	Factor diluição	3	1	1	100	< 1 (LQ)	< 1 (LQ)	0	100%
Sabor ^a	Factor diluição	3	1	1	100	< 1 (LQ)	< 1 (LQ)	0	100%
Turvação	UNT	4	1	1	100	< 0,20 (LQ)	< 0,20 (LQ)	0	100%

Controlo de Inspeção

Parâmetro	Unidades	Valor Paramétrico-VP ¹	N.º Análises PCQA		% de Análises Realizadas	Valores Determinados		N.º Análises Sup. ao VP	% Análises que cumprem o VP
			Agendadas	Realizadas		Máximo	Mínimo		
Alumínio ^a	µg/L Al	200	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	µg/L Fe	200	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	mg/L NO ₂	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio ^a g	µg/L Sb	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio ^a g	µg/L As	10	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno ^a g	µg/L	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(a)pireno ^a	µg/L	0,010	-	-	-	-	-	-	-
Boro ^a g	mg/L B	1,0	-	-	-	-	-	-	-
Bromatos ^a g	µg/L BrO ₃	10	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio ^a g	µg/L Cd	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	mg/L Ca	100 ^{h)}	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo ^a	µg/L Pb	10	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos ^a g	µg/L CN	50	-	-	-	-	-	-	-
Cobre ^a	mg/L Cu	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Crómio ^a g	µg/L Cr	50	-	-	-	-	-	-	-
1,2-Dicloroetano ^a g	µg/L	3,0	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	mg/L CaCO ₃	150-500 ^{h)}	-	-	-	-	-	-	-
Enterococos	N/100 mL	0	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos ^a g	mg/L F	1,5	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	mg/L Mg	50 ^{h)}	-	-	-	-	-	-	-
Mercúrio ^a g	µg/L Hg	1	-	-	-	-	-	-	-
Níquel ^a	µg/L Ni	20	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) ^a d)	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(b)fluoranteno ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(k)fluoranteno ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(ghi)perileno ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-c,d)pireno ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais ^a g c) d)	µg/L	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Alacloro ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Atrazina ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Bentazona ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Desetilatraxina ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Desetilterbutilazina ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Diurão ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Linurão ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Terbutilazina ^a g	µg/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Selénio ^a g	µg/L Se	10	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos ^a	mg/L Cl	250	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano e tricloroetano ^a d)	µg/L	10	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano ^a g	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroetano ^a g	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Trihalometanos - total (THM) ^a d)	µg/L	100	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Bromofórmio ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Bromodichlorometano ^a	µg/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Sódio ^a g	mg/L Na	200	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos ^a g	mg/L SO ₄	250	-	-	-	-	-	-	-
Radão ^a	Bq/L	500	-	-	-	-	-	-	-
Dose indicativa ^a g	mSv	0,1	-	-	-	-	-	-	-
α-total ^a g	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-	-
β-total ^a g	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-	-

a) Parâmetro dispensado nesta zona de Abastecimento (artigo 13º do DL nº 306/2007 de 27 de Agosto)

VP - Valores paramétricos - Dec. Lei 306/2007 de 27 de Agosto - Parte I, II e III do anexo I.

b) Valores recomendados

* Parâmetro subcontratado a um Laboratório Acreditado

c) Parâmetro dispensado nesta zona de Abastecimento (artigo 12º do DL nº 306/2007 de 27 de Agosto)

g Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta

d) Soma das concentrações dos compostos especificados

LQ - Limite de Quantificação

e) De acordo com a legislação em vigor (Decreto Lei nº 23/2016 de 3 de Junho), sendo os valores da atividade alfa total e beta total inferiores aos níveis de verificação recomendados (0,1 e 1,0 Bq/L, respetivamente), presume-se que o valor da dose indicativa (DI) é inferior ao valor paramétrico de 0,10 mSv.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento aos VP (causas e medidas corretivas):

D/ M:

/ Vereador do Pelouro,

(Albano Joaquim Mestre Pereira)

Data: 31-05-2017